

Skjåk Kommune  
Teknisk tjenester Vann  
Kommunehuset  
2690 SKJÅK

Att: Mathias Slettede

Dato: 03.07.2024  
Prøve ID: 2024-13921  
ver 1

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 18.06.24

Analyseperiode: 18.06.24 - 03.07.24

2024-13921-1 Råvann (drikkevann)

Tatt ut: 17.06.24 Kl. 09:00 - 17.06.24

Gjelder: **Bismo vannverk**

Sted: **Råvann**

Referanse: Pumpe nr.2

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	<b>0 - 2</b>
Intestinale enterokokker	HA) 1	kde/100ml	NS-EN ISO 7899-2	<b>1 - 1</b>
Turbiditet	HA) <0.10	FNU	NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall (etter filtrering)	HA) <2	mg Pt/l	NS-EN ISO 7887 (C)	<b>±0,5</b>
pH ved 19-25°C	HA) 6.9		NS-EN-ISO 10523	<b>±0,2</b>
*) Temperatur ved pH-måling	HA) 22.6	°C		
*) UV-transmisjon	HA) 90.0	% T/ 5 cm	Intern	
*) Jern, Fe	83) <5	µg/l	SS-EN ISO 17294-2:202	<b>±2.0</b>
*) Mangan, Mn	83) 3.3	µg/l	SS-EN ISO 17294-2:202	<b>±0.49</b>

2024-13921-2 DR) Drikkevann (Hamar)

Tatt ut: 17.06.24 Kl. 09:00 - 17.06.24

Gjelder: **Bismo vannverk**

Sted: **Rentvann**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	HAK) <b>Ikke påvist</b>	kde/ml	100	Intern metode	
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	<b>0 - 2</b>
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	<b>0 - 2</b>
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	<b>0 - 1</b>
*) Lukt	HAL) 1			Intern etter NMKL 183	
*) Smak	HAL) 1			Intern etter NMKL 183	
Turbiditet	HA) <0.10	FNU		NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall (etter filtrering)	HA) <2	mg Pt/l		NS-EN ISO 7887 (C)	<b>±0,5</b>
pH ved 19-25°C	HA) 7.5		6,5 - 9,5	NS-EN-ISO 10523	<b>±0,2</b>
*) Temperatur ved pH-måling	HA) 22.6	°C			
Konduktivitet 25 °C	HA) 6.70	mS/m	250	NS-ISO 7888	<b>±0.67</b>

\*) SGS Norway er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn

HA) Analysen er utført av SGS Hamar

83) Levert av SGS - Linköping ISO17025:2018 SWEDAC 1006

HAK) Utført av SGS Hamar. Metode bas. på NS-EN ISO 6222. 12-48 timer etter prøveuttak. Metodevalg er ikke etter DVF.

HAL) Analysen er utført av SGS Hamar. Lukt/smak skala: 1-Ingen;2-Så vidt konstaterbart;3-Svakt;4-Tydlig;5-Sterk

DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen

*Hege V. Weiby*

Hege Vaarnes Weiby  
Fagansvarlig mikro

Kopi til  
Mathias Slettede (E-post)  
Ola Flåten (E-post)  
Nina Åboen (E-post)